МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЛЕНИНСКОМУ И ВЕРХ-ИСЕТСКОМУ
РАЙОНАМ ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО «ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ»**

620014 , г. Екатеринбург, ул. Радищева, 47а
тел./факс 203-47-55 odpnlrekt@mail.ru

№ 1-31 от 11.02.2014г.

Директору МБОУК ДОД
«Детская харовая школа № 4»
Черныш Т.В.
г. Екатеринбург ул. Фурманова, 45

_____ № _____

на № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«11» февраля 2014 года Екатеринбург

Я, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому и Верх-Исетскому районам отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России Свердловской области Бастанжиев Владимир Евгеньевич

рассмотрев постановление № 1-31 от «11» февраля 2014г по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на заместителя директора МБОУК ДОД «Детская харовая школа № 4» Саенко Татьяны Васильевны

зарегистрированную по адресу г. Екатеринбург ул. Аптекарская д.45 кв. 88

Материалами установлено, что 20.01.2014г. в здании, помещениях МБОУК ДОД «Детская хоровая школа № 4» расположенного по адресу: г. Екатеринбург ул. Фурманова, 45, являясь должностным лицом (ответственным за пожарную безопасность на основании приказа № 39 (ОД) от 12.08.2013г.) допустила нарушения требования пожарной безопасности, при этом, учитывая, что в соответствии с нормами ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, руководители организации, в том числе лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, а также основываясь на нормах ст. 151 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» был установлен факт нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

1. допускается закрытие защитным колпаком дымового пожарного извещателя, чем уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. пункт 23)
2. допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком годности (Правила противопожарного режима в РФ утверждены Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. пункт 478)

Чем совершила административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.
На основании изложенного, руководствуясь статьями *23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.*

Вам необходимо:

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших соверше-

нию административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП РФ.

Старший инспектор ОНД
по Ленинскому и Верх-Исетскому районам
ОНД МО «город Екатеринбург» ГУ МЧС России по СО _____ В.Е. Бастанжиев
(должность государственного инспектора по пожарному надзору) (Ф.И.О.)

Представление получил (а)

11.02.2014 Директор _____ Черкасов П.В.
(дата) (должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефоны доверия:
Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99
Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99